

극동건설 (주)

수원당수 A-2BL 아파트 건설공사 4공구

신축 공동주택 공기질 측정 결과서

2024.01



영진환경산업(주)

YOUNGJIN ENVIRONMENTAL.IND.CO.,

(수원당수A-2BL 아파트 건설공사 4공구)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	극동건설(주)	성명(대표자)	문정동, 허철영		
	주소	부산광역시 남구 수영로 295 (전화번호: 070-7710-7146)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
14.88 m ²			26.7 m ²	36.5 m ²	44.5 m ²	- m ²
측 정 자	상호	영진환경산업(주)	등록번호		124-81-17446	
	주소	경기도 수원시 권선구 매송고색로634-21 (전화번호:031-239-6625)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	2024.01.15. (13:22 ~ 14:23)	201동 1106호	남향	1.6	153.7	6.6	7.2	10.5	3.3	밀폐 116.3
										환기 36.4
2지점	2024.01.15. (14:29 ~ 15:30)	202동 903호	남향	1.7	82.2	5.0	2.2	3.1	0	밀폐 139.6
										환기 58.1
3지점	2024.01.15. (14:35 ~ 15:36)	202동 1705호	남향	2.4	81.2	5.3	13.2	79.7	10.3	밀폐 147.7
										환기 87.1
4지점	2024.01.15. (13:36 ~ 14:37)	203동 1802호	남향	2.8	168.7	6.3	17.3	26.1	18.1	밀폐 121.3
										환기 53.5
5지점	2024.01.15. (13:55 ~ 14:56)	203동 304호	남향	1.0	34.4	4.6	3.4	7.3	0	밀폐 135.6
										환기 37.4
6지점	2024.01.15. (15:19 ~ 16:20)	204동 1105호	남향	1.5	68.3	4.8	6.8	9.4	0	밀폐 141.2
										환기 38.1
7지점	2024.01.15. (15:34 ~ 16:35)	204동 216호	남향	1.6	41.6	4.4	4.7	4.7	0	밀폐 84.8
										환기 29.4
평균				1.8	90.0	5.3	7.8	20.1	4.5	밀폐 126.6
										환기 48.6
										(1.7)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

제출자 _____ 년 월 일
(서명 또는 인)

수원특례시장 귀하

